



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai requisiti del D.M. 16 Febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)

Il presente certificato attesta la conformità ai requisiti del D.M. 16/02/2016 *“Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”* con specifico riferimento ai generatori di calore a biomassa.

Tipo Apparecchio	Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato a pellet di legno
Modello	Micra 7
Potenza Nominale (kw)	6,90
Combustibile	Pellet di legno classe A1 – cfr EN 17225-2

AGE STUFE S.R.L. Unipersonale sulla base di quanto attestato nel test report nr°. 1880-CPR-052-18 rilasciato dall'organismo accreditato **Acteco S.r.l.** **DICHIARA** che l'apparecchio sopra descritto:

1. E' conforme alla norma **UNI EN 14785**
2. Rispetta i requisiti di rendimento di cui al D.M. 16/02/2016
3. Rispetta i limiti di emissione riportati in Tabella 15, Allegato II, D.M. 16/02/2016
4. In base ai livelli di emissione di seguito riportati ed alla classificazione riportata in Tabella 14, allegato II, D.M. 16/02/2016, accede al coefficiente premiante $C_e = 1,5$ previsto per Stufe a pellet.

	Valori certificati a potenza nominale	Requisiti D.M. 16/02/2016
Rendimento [%]	94,0	$\geq 85,00$
CO [mg/Nm ³ al 13% di O ₂]	124	360
Particolato primario ⁽¹⁾ [mg/Nm ³ al 13% di O ₂]	12,1	30

⁽¹⁾ Valore misurato secondo UNI CEN/TS 15883

I dati riportati in tabella sono desunti dal test report sopra menzionato

S. Bonifacio-Verona 30/10/2019

Emanuele Zanini
(Amministratore Unico)

AGE STUFE S.R.L. Unipersonale Via Don Giuseppe dalla Tomba n°5 37047 S.Bonifacio VR
C.F./P.IVA e Reg. Imprese 04334000231 REA: VR-411545 Capitale sociale € 30.000,00 i.v.
Tel. 045 7600022 info@agestufe.com amministrazione@agestufe.com www.age.com